

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
842 ЦГСЭН РВСН



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. 598-54-01, 598-74-25

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.01.370.П.003503.06.03 ОТ 20.06.2003 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Арматура трубопроводная : нижняя гарнитура (с клапаном), серии 88.21, переходники, серии 88.21 и 88.20, коллекторы (с вентилями), серии 88.20, вентилии терморегулирующие, серии 88.21.

изготовленная в соответствии
с НД изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.3.3.972-00, СанПиН 2.1.4.1074-01.

Организация — изготовитель
"Comisa S.p.A.", Via Carobe, 57, 25040 Gianico (BS). (Италия)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Comisa S.p.A.", Via Carobe, 57, 25040 Gianico (BS). (Италия)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Протокол № 1716 от 19.06.2003г. АИЛЦ 842 ЦГСЭН РВСН (Акк. РОСС RU. 0001. 511850).

№ 0755826

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Модельная среда (дистиллированная вода), мг/л:

железо
марганец
никель
хром
цинк
свинец
медь
запах, привкус, балл
цвет и прозрачность

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

не более:
0,3
0,1
0,1
0,1
1,0
0,03
1,0
1
не допускается

Область применения:
Для систем отопления и водоснабжения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование продукции, страна и фирма-изготовитель, информация о сертификации - на русском языке.

Заключение действительно до 20.06.2008 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0755826